

**Таблица. Анализ изменений противопожарных мероприятий**

<b>Мероприятие</b>	<b>БЫЛО (Правила, утв. постановлением Правительства от 25.04.2012 № 390)</b>	<b>СТАЛО (Правила, утв. постановлением Правительства от 16.09.2020 № 1479)</b>
Обучение	Работники проходили пожарно-технический минимум по специальной программе (п. 3)	Работников надо обучать по программе дополнительного профессионального образования (п. 3)
	В тренировке по эвакуации участвовали дети и работники (п. 12)	В тренировке дополнительно должны участвовать посетители и иные лица, которые находятся в здании (п. 9)
Передавать сообщения в пожарную службу	Если в детском саду ночью были люди, сведения о них надо было ежедневно передавать в ближайшую пожарную охрану (п. 10)	Нет требований
Мероприятия для 50 и более человек	Нельзя размещать людей в помещении с одним эвакуационным выходом (п. 25)	Требования в новых Правилах нет. Однако норма, что в помещении должно быть не менее двух выходов, установлена пунктом 4.2.7 СП 1.13130.2020
	Нельзя превышать предельную наполняемость помещения (подп. «е» п. 32). Как ее определять, не прописано	Запрещено превышать максимальную наполняемость помещения, которая прописана в нормативах. Если сведений о наполняемости нет, ее определяют расчетным методом (подп. «г» п. 22)
	Запрещено полностью гасить свет во время спектаклей (подп. «д» п. 32)	Нет требований
Обеспечить дежурных СИЗ и фонарем	СИЗ и фонарь выдавали в образовательных организациях с круглосуточным пребыванием людей (п. 9)	СИЗ и фонарь надо дополнительно выдавать в организациях с массовым пребыванием людей (пп. 6 и 30)
Разместить информацию	Требований не было	В местах, где установлены приемно-контрольные приборы, надо указать перечень помещений и линию связи пожарной сигнализации. Для безадресных систем – группу помещений (п. 10)
		На дверях чердаков, технических помещений, подполий и подвалов надо разместить информацию, где хранятся ключи от этих помещений (п. 18)
	Размещать в помещении таблички с номером телефона ближайшей пожарной части	Нет требований
	На плане эвакуации надо было обозначать места с первичными средствами пожаротушения (п. 7)	Нет требований
Организовать детский	Требований не было	Правила допускают использовать цоколь и подвал для детского досуга, если это предусмотрено проектом

<b>Мероприятие БЫЛО</b> <b>(Правила, утв. постановлением</b> <b>Правительства от 25.04.2012 № 390)</b>		<b>СТАЛО</b> <b>(Правила, утв. постановлением Правительства</b> <b>от 16.09.2020 № 1479)</b>
досуг в цоколе и подвале		на здание (п. 8). Но запрет использовать под эти цели данные помещения установлен СанПиН 2.4.1.3049-13
Огнезащита конструкций и оборудования	Если закончился гарантированный срок огнезащиты, надо проводить повторную обработку (п. 21)	Повторную обработку можно не проводить, если провести испытания или обосновать расчетно-аналитическими методами, что обработанные конструкции и оборудование отвечают требованиям пожарной безопасности (п. 13). Аналогичные нормы содержит Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ
Устанавливать решетки на окнах	Требований не было	Если окно подвала – аварийный выход, запрещено устанавливать глухую решетку и прямку (подп. «г» п. 16)
Обеспечить работу противопожарных систем и средств	Требований не было	Любые изменения, которые связаны с устройством систем, надо проводить по проекту. Его составляют на основе законодательства, которое действует на момент предполагаемых изменений (подп. «о» п. 16)  Если срок службы противопожарного средства вышел, а изготовитель не указал, что делать после этого, средство можно продолжать использовать. При этом ежегодно надо проводить испытания этого средства (п. 54)
Оповещатели и светильники	Требований не было	Запрещено закрывать и ухудшать видимость знаков пожарной безопасности и указателей эвакуационных выходов (п. 37).  Аварийные светильники должны отличаться от рабочих знаками и окраской (п. 37)
Разместить огнетушители	Огнетушители крепили на видных местах на высоте до 1,5 метра (п. 480)	Огнетушители надо крепить на видных местах на высоте 1,5 метра до верха корпуса огнетушителя или в специальных подставках (п. 409)
Обозначить наружное противопожарное водоснабжение указателями	Указатели до источников противопожарного водоснабжения должны иметь четкие цифры расстояния от них до гидрантов (п. 55)	Указатели должны дополнительно иметь светоотражающую поверхность либо электричество, которое включается ночью (п. 48)
Обеспечить подъезд пожарной техники	Требований не было	Проезд для пожарной техники не должен иметь на пути посторонних предметов, крупногабаритных деревьев, ограничивающих проезд (п. 71)  Шлагбаумы, ворота и другие технические средства в случае пожара должны открываться автоматически для въезда противопожарной техники. Можно использовать ручное открывание, если круглосуточно дежурит персонал (п. 71)